

## SM1000B-24 模块与组态王联机步骤

### 1、设置串口



### 2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU



3、选择设备测试

串口设备测试

通讯参数

设备测试

寄存器

寄存器：

40001

数据类型：

SHORT

添加

删除

停止

加入变量

全部加入

采集列表

| 寄存器名  | 数据类型  | 变量值 | 时间戳 | 质量戳 |
|-------|-------|-----|-----|-----|
| 40001 | SHORT |     |     |     |

确定

取消

40001  
40002  
40003  
40004



注意设备地址选为 1

## 与组态软件的连接

在组态软件中，寄存器对照表：

| 序 号 | 寄存器名称 | 寄存器地址 | 数据类型  |
|-----|-------|-------|-------|
| 1   | 温度 1  | 40001 | 整型    |
| 2   | 温度 2  | 40002 | 整型    |
| 3   | 温度 3  | 40003 | 整型    |
| 4   | 温度 4  | 40004 | 整型    |
| 5   | 温度 5  | 40005 | 整型    |
| 6   | 温度 6  | 40006 | 整型    |
| 7   | 温度 7  | 40007 | 整型    |
| 8   | ..... | ..... | ..... |



上海搜博实业有限公司

咨询热线：021-51083595

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.sonbest.com>

英文网址：<http://www.sonbus.com>

地址：上海市中山北路 198 号 19 楼